**Звітність**

**Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання**

за I квартал 2023 року

(квартал)

| Подають: | Терміни подання |
|---|---|
| Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, –<br>Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | До 20 числа місяця наступного<br>за звітним періодом |

**Респондент:**

Найменування ПрАТ "Волиньобленерго"

Місцезнаходження 43023, м.Луцьк, вул. Єршова, 4

*поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, проспект, площа тощо*

*№ будинку, корпусу, № квартири, офісу)*

| Рівень напруги | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. | | | | | | | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) | | | | | | | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год | | | | | | | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) | | | | | | | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис.кВт·год** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | усього | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | усього | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | усього | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | усього | | |
| | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | | | |
| А | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | **065** | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | **125** | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | **185** | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | **245** | 250 | 260 |
| 110 / 154 кВ | 005 | | 9.4 | 41.4 | | | 11.8 | **62.5** | | 0.05 | 0.18 | | | 0.16 | **0.38** | | 28.4 | 119.6 | | | 30.6 | **178.7** | | | | | | | **0.000** | 4 | 101476.000 |
| 27,5 - 35 кВ | 010 | 0.2 | 0.5 | | | 92.8 | 13.7 | **107.1** | 0.00 | 0.02 | | | 0.45 | 0.16 | **0.62** | 0.4 | 1.3 | | | 212.0 | 38.2 | **251.9** | | 0.006 | | | | | **0.006** | 5 | 10903.000 |
| 6 - 20 кВ | 015 | 60.6 | 36.2 | 14.3 | | 13 674.4 | 123.6 | **13 909.1** | 0.29 | 0.52 | 0.02 | | 58.94 | 1.09 | **60.86** | 148.8 | 107.5 | 36.6 | | 35898.1 | 321.4 | **36512.5** | 0.029 | 0.317 | | | 0.057 | 0.061 | **0.463** | 1 936 | 320845.000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 | 33.4 | 23.4 | 27.6 | | 11 526.0 | 76.8 | **11 687.2** | 0.17 | 0.29 | 0.04 | | 50.75 | 0.89 | **52.14** | 46.2 | 33.0 | 35.4 | | 15958.4 | 107.5 | **16180.6** | 0.010 | 0.166 | | | 0.055 | 0.068 | **0.298** | 1 083 | 192166.000 |
| у сільських населених пунктах | 025 | 89.6 | 49.8 | 0.0 | | 15 965.8 | 173.7 | **16 278.8** | 0.41 | 0.75 | 0.00 | | 67.69 | 1.32 | **70.17** | 102.6 | 74.5 | 1.2 | | 19939.7 | 213.9 | **20331.8** | 0.049 | 0.479 | | | 0.058 | 0.053 | **0.639** | 853 | 128679.000 |
| 0,4 кВ | 030 | 11.8 | 8.7 | | | 1.4 | 23.9 | **45.7** | 0.06 | 0.07 | | | 0.01 | 0.12 | **0.25** | 24.4 | 20.6 | | | 2.8 | 56.6 | **104.4** | | 0.000 | | | | 0.000 | **0.000** | 420 244 | 1182436.000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 | 6.7 | 7.5 | | | 2.6 | 12.9 | **29.7** | 0.04 | 0.06 | | | 0.01 | 0.07 | **0.18** | 7.9 | 8.6 | | | 2.8 | 14.3 | **33.6** | | | | | | 0.000 | **0.000** | 216 798 | 629577.000 |
| у сільських населених пунктах | 040 | 17.2 | 10.0 | | | 0.0 | 35.6 | **62.9** | 0.08 | 0.08 | | | 0.00 | 0.17 | **0.33** | 16.5 | 12.0 | | | 0.0 | 42.2 | **70.8** | | 0.000 | | | | 0.000 | **0.000** | 203 446 | 552859.000 |
| **Усього** | **045** | **72.5** | **54.8** | **55.6** | **0.0** | **13 768.6** | **173.0** | **14 124.5** | **0.34** | **0.65** | **0.20** | **0.00** | **59.40** | **1.52** | **62.12** | **173.7** | **157.8** | **156.2** | **0.0** | **36113.0** | **446.8** | **37047.4** | **0.029** | **0.324** | **0.000** | **0.000** | **0.057** | **0.061** | **0.470** | **422 189** | **1615660.000** |

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерви в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року