

Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання

за II квартал 2019 року
(квартал)

| | |
|--|--|
| Подачок: | Терміни подання |
| Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | До 20 числа місяця наступного за звітним періодом |

Респондент:
Найменування: ПРАТ "Волинбленерго"
Місцезнаходження: 43023, м. Луцьк, вул.Єршова, 4

(поштовою індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, номер тощо)

№ будинку / корпусу, № квартири / офісу

| Рівень напруги | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. | | | | | | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) | | | | | | Розрахунковий обсяг незадіяної електроенергії (EENS), тис. кВт*год | | | | | | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) | | | | | | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис кВт*год** | | | | |
|--|------------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|--|-------------|----------------------------------|------------------|---|------------------------|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | усього | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | усього | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | усього | | | | | | | | | |
| 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | | |
| 110 / 154 кВ | 005 | | | 0,6 | 0,6 | 1,2 | | | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | | | | | 1,7 | | 3,1 | 4,8 | | | | | | 0,000 | 6 | 1'412,000 | | | |
| 27,5 - 35 кВ | 010 | 3,1 | | | | 18,1 | 21,2 | 0,02 | | | | 0,03 | 0,05 | 6,7 | | | | | 39,9 | 46,6 | | | | | | 0,000 | 3 | 1'4261,000 | | | |
| 6 - 20 кВ | 015 | 77,9 | 58,5 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 181,3 | 321,0 | 0,31 | 0,53 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,31 | 2,15 | 206,8 | 212,3 | 0,2 | 4,6 | 3,4 | 639,5 | 1066,8 | 0,003 | 0,171 | | 0,064 | 0,238 | 1'288 | 28'315,000 | | |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 | 24,9 | 35,0 | | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 153,8 | 0,13 | 0,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,46 | 36,4 | 70,8 | 0,0 | 0,2 | 190,0 | 297,4 | 0,003 | 0,277 | | 0,114 | 0,394 | 803 | 20'329,000 | | | |
| у сільських населених пунктах | 025 | 133,2 | 83,0 | 0,2 | 6,3 | 0,2 | 272,6 | 495,6 | 0,49 | 0,57 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,78 | 2,87 | 170,4 | 141,5 | 0,2 | 4,6 | 3,2 | 449,5 | 769,4 | 0,003 | 0,061 | | 0,011 | 0,075 | 485 | 7'9918,000 | | |
| 0,4 кВ | 030 | 11,3 | 16,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 23,9 | 52,1 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 21,8 | 34,8 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 52,0 | 109,6 | | | | 0,000 | 404'589 | 11'54261,000 | | | |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 | 7,9 | 11,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 31,8 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,18 | 9,6 | 15,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 18,3 | 43,3 | | | | 0,000 | 206'452 | 6'93634,000 | | | |
| у сільських населених пунктах | 040 | 14,8 | 21,2 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 36,1 | 73,6 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 12,2 | 19,6 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 33,7 | 66,3 | | | | 0,000 | 198'137 | 4'0627,000 | | | |
| Усього | 045 | 92,3 | 74,8 | 0,2 | 4,2 | 0,1 | 223,9 | 395,5 | 0,37 | 0,61 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,46 | 2,46 | 235,2 | 247,0 | 0,4 | 7,1 | 3,5 | 734,5 | 1227,8 | 0,003 | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,238 | 405'886 | 14'75091,000 |

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерви в електропостачанні
** - Споживання електричної енергії за даними попереднього кварталу