

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання
за _____ ІІ _____ 2025 року
(квартал)

Подають: Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національний комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	Терміни подання До 20 числа місяця наступного за звітним періодом
--	---

Респондент:
Найменування ПрАТ "Волиньобленерго" Код ЄДРПОУ 00131512
Місцезнаходження 43023, м.Луцьк, вул. Яремчука Назарія, 4
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площі тощо,
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.						Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)						Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт*год						Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)						Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт*год**				
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви			заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви			заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви														
		з попередженням	без попередження	усього	з попередженням	без попередження	усього	з попередженням	без попередження	усього	з попередженням	без попередження	усього	з попередженням	без попередження	усього	з попередженням	без попередження	усього												
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005	3.6	16.0				33.5	53.0	0.01	0.98					0.38	1.37	11.0	36.0			84.4	131.4		0.085					0.085	5	89231.940
27,5 - 35 кВ	010	12.1	6.1				16.8	34.9	0.05	0.18					0.16	0.39	34.6	15.2			47.1	96.8		0.058					0.058	5	16754.000
6 - 20 кВ	015	115.9	32.2		1.0		82.0	231.1	0.51	0.38		0.01			0.73	1.63	298.7	94.3		2.6	218.6	614.1	0.002	0.753		0.006		0.054	0.815	1 720	346411.000
У тому числі у міських населених пунктах	020	49.6	15.7		1.9		62.1	129.3	0.25	0.26		0.02			0.62	1.15	72.6	26.1		2.5	87.9	189.1	0.002	0.153		0.012		0.022	0.190	873	202313.000
у сільських населених пунктах	025	186.1	49.5		0.1		103.1	338.8	0.77	0.50		0.00			0.85	2.13	226.0	68.2		0.1	130.7	425.1	0.001	1.387				0.087	1.476	847	144098.000
0,4 кВ	030	29.8	7.5		13.3		21.8	72.4	0.13	0.06		0.00			0.13	0.33	64.2	17.1		33.4	48.6	163.3						0.000	426 888	1183688.000	
У тому числі у міських населених пунктах	035	25.0	7.0		23.5		8.3	63.9	0.11	0.05		0.00			0.07	0.24	29.5	8.7		30.4	9.6	78.3						0.000	219 465	631506.000	
у сільських населених пунктах	040	34.8	8.1		2.5		36.1	81.5	0.16	0.07		0.01			0.19	0.44	34.7	8.4		2.9	39.0	85.0						0.000	207 423	552182.000	
Усього	045	161.4	61.7	0.0	14.3	0.0	154.1	391.5	0.70	1.60	0.00	0.02	0.00	1.40	3.72	408.5	162.5	0.0	36.0	0.0	398.7	1005.7	0.002	0.895	0.000	0.006	0.000	0.054	0.957	428 618	1636084.940

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерв в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) _____
(підпис)

Севідов С.В.
(П.І.Б.)

Виконавець _____
Мішин В.М.
(П.І.Б.)

телефон: 0332-78-35-17

факс: _____

електронна пошта: mishyn.vm@energy.volyn.ua