

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання
за III квартал 2019 року
(квартал)

| | |
|--|--|
| Подать: | Термины подання |
| Лицензиаты, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | До 20 числа місяця наступного за звітним періодом |

Респондент:

Найменування

ПрАТ "Волиньобленерго"

Місцезнаходження

43023, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 4

(почтовий індекс, область Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/вулиця, площа/площа)

Мі будівлю/порту, № квартири/офісу)

| Рівень напруги | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. | | | | | | | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) | | | | | | | Розрахунковий обсяг недовидануваної електроенергії (ENS), тис. кВт*год | | | | | | | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) | | | | | | | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис.кВт*год** |
|--|--------------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|---|--------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|---|--------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|---|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|--|
| | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | | | | | | | | | | |
| | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | усього | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | усього | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата | усього | | | | | | | | | |
| А | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| 110 / 154 кВ | 005 | | | | | | 6,1 | 6,1 | | | | | | 0,11 | 0,11 | | | | | | | 11,8 | 11,8 | | | | | | 0,000 | 6 | 11412,000 |
| 27,5 - 35 кВ | 010 | | 0,6 | | | | 12,0 | 12,6 | | 0,01 | | | | 0,25 | 0,26 | | 1,3 | | | | | 27,1 | 28,4 | | | | | | 0,000 | 3 | 16261,000 |
| 6 - 20 кВ | 015 | 106,1 | 59,1 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 206,3 | 372,5 | 0,42 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,70 | 2,58 | 353,4 | 177,5 | 4,0 | 115,7 | 3,6 | 699,7 | 1353,9 | | 0,119 | | | 0,013 | 0,132 | 1 288 | 283157,000 | |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 | 50,5 | 30,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 127,1 | 208,8 | 0,22 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,75 | 76,7 | 51,8 | 4,0 | 20,9 | 0,6 | 248,9 | 403,0 | | 0,222 | | | 0,018 | 0,240 | 803 | 203239,000 | |
| у сільських населених пунктах | 025 | 164,2 | 88,8 | | 0,0 | 1,5 | 288,9 | 543,4 | 0,62 | 0,63 | | 0,00 | 0,02 | 2,17 | 3,44 | 276,8 | 125,7 | | 94,8 | 2,9 | 450,8 | 950,9 | | 0,012 | | | 0,007 | 0,019 | 485 | 79918,000 | |
| 0,4 кВ | 035 | | | 0,1 | | 0,1 | 27,0 | 57,7 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 23,0 | 39,0 | 0,3 | | 0,3 | 56,6 | 119,1 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 404 589 | 1164261,000 | |
| У тому числі у міських населених пунктах | 040 | | | | | | 15,3 | 39,9 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | | | 0,10 | 0,22 | 10,2 | 19,7 | 0,3 | | | 19,9 | 50,1 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,001 | 206 452 | 693634,000 | |
| у сільських населених пунктах | 045 | | | | | | 39,3 | 76,2 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,20 | 0,37 | 12,7 | 19,3 | 0,0 | | 0,3 | 36,7 | 69,1 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 198 137 | 470627,000 | |
| Усього | 045 | 118,1 | 78,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 251,4 | 448,9 | 0,47 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,21 | 3,24 | 376,4 | 217,8 | 4,2 | 115,7 | 3,9 | 795,2 | 1513,2 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,132 | 405 886 | 1475091,000 |