

Рекомендації ПрАТ «Волиньобленерго» щодо технічних характеристик засобів обліку для побутових споживачів (населення)

I. Для обліку спожитої електричної енергії по загальному тарифу

1. Номінальна напруга та струм лічильника повинні відповідати параметрам мережі та величині дозволеної потужності
2. Клас точності лічильника – не нижче 1,0
3. Діапазон робочих температур – від -35...+55 °С
4. Міжповірочний інтервал – не менше 10 років (для трифазних електролічильників) та 16 років (для однофазних електролічильників)
5. Тип лічильного механізму – рідкокристалічний
6. Кількість вимірювальних елементів для однофазного приладу обліку – два (у «фазному» і «нульовому» елементах), для трифазного – три.
7. Наявність дистанційної передачі даних, технічні характеристики яких дозволяють інтеграцію в діючу АСКОЕ ПрАТ «Волиньобленерго».
8. Наявність на території України сервісного центру, який проводить гарантійний та післягарантійний ремонт електролічильників.

II. Для обліку спожитої електричної енергії, диференційованої по періодах доби

1. Номінальна напруга та струм лічильника повинні відповідати параметрам мережі та величині дозволеної потужності
2. Клас точності лічильника – не нижче 1,0
3. Діапазон робочих температур – від -35...+55 °С
4. Міжповірочний інтервал – не менше 10 років (для трифазних електролічильників) та 16 років (для однофазних електролічильників)
5. Тип лічильного механізму – рідкокристалічний
6. Кількість вимірювальних елементів для однофазного приладу обліку – два (у «фазному» і «нульовому» елементах), для трифазного – три.
7. Програмування тарифних зон – не менше 3-х
8. Лічильник повинен вести графік потужності з періодом інтеграції 60 хвилин та глибиною зберігання не менше 6 місяців
9. Наявність дистанційної передачі даних, технічні характеристики яких дозволяють інтеграцію в діючу АСКОЕ ПрАТ «Волиньобленерго».
10. Наявність на території України сервісного центру, який проводить гарантійний та післягарантійний ремонт електролічильників.

Тип електролічильника, перед придбанням, необхідно узгодити у ПрАТ «Волиньобленерго» по тел.(0332) 28-35-31.

III. Для генеруючої установки в приватному домогосподарстві

Облаштування вузла обліку у приватному домогосподарстві для генеруючої установки здійснюється у відповідності до розділу 5.7 «Кодексу комерційного обліку електричної енергії» та розділу 11.3 «Правил роздрібного ринку електричної енергії».

Для отримання послуги з облаштування вузла обліку генеруючої установки, Вам необхідно звернутись з письмовою заявою у філію ПрАТ «Волиньобленерго».